

# 淄博市自来水有限责任公司

## 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池引江源水取水口

报表日期：2024年 06月 16日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	06.15.9:13	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	06.15.9:13	个/L	≤10000	3	
3	菌落总数	06.14.9:30	CFU/mL	/	1.0*10 <sup>2</sup>	
4	色度	06.16.9:10	度	/	10	
5	浑浊度	06.16.9:10	NTU	/	17.1	
6	臭和味	06.16.9:10	/	/	无	
7	肉眼可见物	06.16.9:10	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	06.16.9:10	mg/L	≤6	3.64	
9	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	06.16.9:10	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	06.16.9:10	℃	/	26.3	
11	pH	06.16.9:10	/	6~9	8.02	
12	电导率	06.16.9:10	μS/cm	/	1218	
13	溶解氧	06.16.9:10	mg/L	5	7.31	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类水标准

# 淄博市自来水有限责任公司

## 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	06.15.9:22	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	06.15.9:22	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	06.14.10:05	CFU/mL	100	0	
4	色度	06.16.9:23	度	15	<5	
5	浑浊度	06.16.9:23	NTU	1	0.44	
6	臭和味	06.16.9:23	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	06.16.9:23	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	06.16.9:23	mg/L	3	2.20	
9	二氧化氯	06.16.9:29	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.17	
10	游离氯	06.16.9:37	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.09	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)

采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。